

Comune di AOSTA

**Nota tecnica relativa all'uso di bombole di GPL e Gruppi elettrogeni:
sintesi degli elementi necessari per attestare i requisiti di sicurezza**

1. Uso di GPL in bombole (complessivamente < 75 kg)

Si fa riferimento alla Circolare VVF n. 3794 del 12/3/2014. Si distinguono due situazioni:

a) autonegozi

- sul veicolo deve essere apposta targa su almeno due lati opposti, con indicato in modo visibile "bombole di GPL a bordo"
- disporre di attestato di conformità alla Circolare sopra citata rilasciata dal fabbricante o dall'installatore
- disporre di manuale di istruzione
- aver effettuato i controlli periodici su: sistemi di ventilazione, scarico, evacuazione di oli e grassi, integrità tubi flessibili, connessioni
- disporre di 2 estintori non inferiori a 34A 144BC in posizione visibile e accessibile.

b) banchi o posteggi

- disporre di certificazione CE di conformità dell'apparecchio collegato alla bombola
- se si utilizzano più bombole, disporre di dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008 di installatore abilitato
- tutte le bombole (anche vuote) devono essere collegate all'impianto
- la sostituzione della bombola può essere effettuata solo da persone qualificate ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs. 128/2006
- disporre di un estintore non inferiori a 34A 144BC in posizione visibile e accessibile.

2. Uso di Gruppi elettrogeni (inferiore a 25 kW)

- dichiarazione di conformità CE del costruttore
- dichiarazione di aver montato il GE come da istruzioni del fabbricante
- collocati lontani da miscele infiammabili / esplosive

16 luglio 2018

Il tecnico incaricato
ing. Piergiorgio VENTURELLA

